

Справка
по результатам проверки обеспечения пожарной
безопасности в ГБУ МСЦ «Оберег».

03-04.02.2026г. в соответствии с приказом ДТСЗН города Москвы от 22.12.2025г. № 1203 ведущим специалистом отдела пожарной безопасности Управления мониторинга требований безопасности ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы» Лапицким В.А. проведена проверка обеспечения пожарной безопасности в ГБУ Мой семейный центр «Оберег». Проверка проведена в присутствии заместителя директора Иванова Константина Евгеньевича.

Обеспечение пожарной безопасности учреждения.

Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Учреждение оборудовано установками систем автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Учреждение обеспечено телефонной связью с подразделениями пожарной охраны города Москвы.

Посты охраны обеспечены местными и городскими телефонами, электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, поясами «МАСК».

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - СОУЭ), производит ООО «СтройКом-1» инженер Пащенко И.С.

Последнее ТО АПС и СОУЭ проведено 28.01.2026г.

Персонал учреждения и сотрудники охраны (ЧОПа) показали удовлетворительные знания по действиям в случае пожара.

В отношении учреждения действующих предписаний органов государственного пожарного надзора не имеется.
